



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Липецкой области

ПРОКУРАТУРА
ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА
г. ЛИПЕЦКА

ул. Октябрьская, 71, г. Липецк, 398059

Директору МБУ СК «Сокол»

Перевозчикову А.С.

г.Липецк, ул.Ушинского, д.5

28 04.2023 № 57-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений требований
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований

Прокуратурой Правобережного района г.Липецка проведена проверка соблюдения законодательства о противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований в деятельности МБУ СК «Сокол» (адрес: г.Липецк, ул.Ушинского, д.5), по результатам которой выявлены нарушения.

Установлено, что на базе спортивных объектов МБУ СК «Сокол» осуществляют свою деятельность МБУ «Спортивная школа №2», МБУ «Спортивная школа №6», МБУ «Спортивная школа №9», МБУ «Спортивная школа №12», АНО ФК «Металлург», преимущественную долю воспитанников которых составляют несовершеннолетние лица. Кроме того, на территории МБУ СК «Сокол» располагается Центр тестирования ВФСК ГТО, который ведет прием испытаний комплекса ГТО у обучающихся общеобразовательных учреждений и взрослого населения Правобережного и Советского округа г.Липецка.

В соответствии со ст.38 Конституции РФ материнство и детство, семья находятся под защитой государства.

Статьями 20, 41 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан, в том числе несовершеннолетних, на безопасность жизни и здоровья.

В силу ст.3 ФЗ от 04.12.2007 №329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" законодательство о физической культуре и спорте основывается, среди прочих, на принципе обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" установлено, что руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном

состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В нарушение требований п.36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) в учебном корпусе МБУ СК «Сокол» отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие размещение огнетушителей, ручных пожарных извещателей.

В нарушение требований п.п. «б» п.27 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) в спортивном зале административного здания МБУ СК «Сокол» пути эвакуации загромождены предметами.

В нарушение требований п.п.«к» п.16 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479) в административном здании МБУ СК «Сокол» допущено хранение под лестничным маршем вещей и материалов.

В ходе проверки выявлены также нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Положениями ст. 11 Закона №52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляющей ими деятельностью обязаны, в том числе, выполнять требования санитарного законодательства.

Согласно ч.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно- противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В нарушение требований п.2.4.11 «СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28) в учебном корпусе и административном здании МБУ СК «Сокол» в туалетных комнатах туалетные кабины не оснащены держателями и туалетной бумагой по числу туалетных кабин, умывальные раковины не оснащены мылом, электро- или бумажными полотенцами.

В нарушение требований п.2.4.12 СП 2.4.3648-20 дезинфицирующие средства, а также уборочный инвентарь (ведро, швабра, ветошь) хранятся в туалете для девочек в доступном для детей месте.

В нарушение требований п.2.7.3 СП 2.4.3648-20 в зале общефизической подготовки отсутствует термометр для контроля температуры воздуха в помещении.

Невыполнение правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований на объекте спорта с массовым пребыванием людей, в том числе, несовершеннолетних, создает угрозу их жизни и здоровью, что является недопустимым.

Выявленные прокуратурой района нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками, ответственными за указанные направления деятельности, а также вследствие недостаточного контроля со стороны руководителя организации за работой подчиненных сотрудников.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора, принять исчерпывающие меры к устраниению выявленных нарушений Закона.

В соответствии со ст.24 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" настоящее представление подлежит безотлагательному рассмотрению, в течение месяца со дня вынесения должны быть приняты конкретные меры по устраниению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

Решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Копию приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности направить в прокуратуру района.

О результатах рассмотрения и принятых мерах должно быть сообщено прокурору Правобережного района г.Липецка в письменной форме в установленный законом срок.

О дате и времени рассмотрения представления сообщите прокурору района в письменной форме.

Прокурор района

старший советник юстиции



С.Ю. Щеколдин